



1. Zbiornik przetrzymywania DN1800
2. Filtrowy DN1600 z przegrodą
3. Pomownia międzyoperacyjna
4. Chlorator
5. Wejście wody surowej DN100
6. Wyjście wody uzdatnionej na sieć DN100
7. Odpływ popłuczyn PVC200
8. Odpływ przelewu zbiorników reakcji PVC200
9. Główna rozdzielnia elektryczna
10. Rozdzielnia zasilająca i sterująca

	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Grotowicach Działka numer 512/1 obręb 0007 Grotowice 97-220 Rzeczycyca	NR RYS. Inw. 4
		Data 03. 2019
		Skala 1 : 50
NAZWA RYSUNKU	Rzut technologii SUW	podpis
OPRACOWAŁ	mgr inż. Dorota Wyszynska	