

Nr postępowania: UG-RIZ.271.10.2025.JK

Rzeczyca, dnia 31.07.2025 r.

Zawiadomienie o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm)

„Zakup i wymiana wodomierzy z wykorzystaniem technologii TIK” w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rzeczyca”

Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00347580/01 z dnia 2025-07-28

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” niniejszym zawiadamia, iż ulega zmianie treść SWZ, następująco:

Zmienia się treść SWZ w ten sposób, że:

- **§ 3 ust. 2 pkt wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 11 do SWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie**

Wykonawca zobowiązany jest do:

- 1) wykonania kompleksowej usługi dostawy i montażu wodomierzy z systemem zdalnego odczytu oraz dostawy urządzeń monitorowania stanu sieci wodociągowej, zgodnych z formularzem ofertowym, szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SWZ) oraz postanowieniami niniejszej umowy;
- 2) wykonania kompleksowej usługi demontażu „starych” wodomierzy z przyłączy wodociągowych potwierdzonych protokołem na terenie Gminy Rzeczyca. Zdemontowane wodomierze zostają własnością Zamawiającego, który wskaże miejsce zdawania urządzeń na terenie swojej siedziby;
- 3) wykonania montażu w miejsce zdemontowanego, nowego wodomierza z nakładką do zdalnego odczytu wraz z oplombowaniem, wraz z wymianą uszczelek;
- 4) wykonania dostawy, montażu i uruchomienia zestawu do monitorowania przepływu wody w sieci wodociągowej;
- 5) spisania protokołów wymiany w papierowej wersji. Protokoły muszą zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres, data wykonania wymiany, nr i stan wodomierza zdemontowanego, nr i stan wodomierza zamontowanego, nr nakładki radiowej, informacja czy zamontowana nakładka posiada urządzenie wzmacniające sygnał, potwierdzenie odczytanych stanów podpisem mieszkańca, średnica wodomierza montowanego, nr zamontowanej plomby, miejsce montażu wodomierza, informację o wbudowaniu zaworu odcinającego.
- 6) wykonania prób szczelności i prawidłowego montażu wodomierzy w miejscu wymiany;
- 7) legalizacji zamontowanego wodomierza;
- ~~8) ponownej legalizacji po upływie 5 lat od montażu wodomierza;~~
- 9) sprawdzenia czy wodomierz nalicza zużycie wody po odkręceniu punktów poboru wody poprzez dokonanie co najmniej jednego kontrolnego odczytu wodomierzy.
- 10) dostarczenia instrukcji obsługi systemu radiowego odczytu danych, a następnie przeszkolenia wskazanych pracowników Zamawiającego;
- 11) zapewnienia pełnego wsparcia i bieżącej pomocy w trakcie trwania umowy: mailowo i telefonicznie
- 12) dokonania wymiany zaworu przed wodomierzem w przypadku zajścia takiej konieczności;

§ 3 ust. 2 pkt 8 zostanie usunięty z obowiązków Wykonawcy.

Zamawiający publikuje na stronie prowadzonego postępowania odpowiedzi na pytania Wykonawców i zmodyfikowany wzór umowy.

Zgodnie z dyspozycją art 286 ust 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), Zamawiający dokonał zmianę treści SWZ udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania